



وزارة الأشغال العامة والإسكان
دائرة العطاءات الحكومية

الرقمع-4-20/1691
التاريخ2020\8\18
الموافق

ملحق رقم (١)
للعطاء المركزي رقم (٢٨ / ٢٠٢٠) الخاص
بإنشاء مركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة / محافظة المفرق

السادة:

- 1- على جميع المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:-
١- تودع العروض المالية في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٠ بدلا من يوم الخميس الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٠، وسيتم فتح العروض الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة.
 - 2- مرفق طياً صفحة عدد واحد (١) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات التوضيح الواردة من المناقصين المشاركين بالعطاء.
 - 3- سيتم قبول الكفالات الصادرة حسب موعد إيداع العروض الأصلي .
- يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجان الشراء المركزية المتخصصة
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
مدير إدارة الأبنية
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.
ملف العطاء أعلاه.

الموضوع: العطاء المركزي رقم (٢٠٢٠/٢٨)
الخاص بإنشاء مركز اليوتاس لذوي
الاحتياجات الخاصة /محافظة
المفرق.

الرد على الاستفسارات للعطاء موضوع البحث:

الاستفسار (١) : البند ٢-٤-١ الاعمال المعدنية (أعمال الألمنيوم) وصف البند مقطع المنيوم منشأ محلي وبقياس ٦٠×٢٩ للدرف السحاب والزجاج سماكة ٦ ملم ...الخ بينما في المخططات الألمنيوم بمقطع دبل والزجاج مزدوج نأمل التوضيح هل الالتزام بالوصف حسب جدول الكميات والزجاج مفرد؟

الرد: بخصوص البند ٢-٤-١ الاعمال المعدنية (أعمال الألمنيوم) يجب الالتزام بما جاء في المخططات من حيث نوع الألمنيوم المطلوب توريده مقطع خاص من شركة معتمدة وزجاج دبل.

الاستفسار (٢) : البند ٢-٤-٢ الاعمال المعدنية (أعمال الألمنيوم) تقديم وتركيب واجهات من الألمنيوم (زجاج مزدوج) ومقطع جانب الدرفة ٢٩×٥٧ ملم نأمل التوضيح هل واجهات الألمنيوم مفرد أم مزدوج؟

الرد: بخصوص البند ٢-٤-٢ الاعمال المعدنية (أعمال الألمنيوم) واجهات الألمنيوم يجب الالتزام بما جاء في المخططات من حيث نوع الألمنيوم المطلوب توريده مقطع خاص من شركة معتمدة وزجاج دبل.

الاستفسار (٣) : الألمنيوم للشبابيك Powder Coated بينما لواجهات الألمنيوم تكون من المنيوم ملون Anodized وهذا فيه تناقض نأمل التوضيح واعادة صياغة وتصحيح وصف البند؟

الرد: بخصوص نوع الدهان لشبابيك الألمنيوم والواجهات نوضح ان شبابيك الألمنيوم والواجهات Powder Coated وبنفس المواصفات الواردة في وصف البنود.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

مدير دراسات الابنية

المهندسة سهير بركان



مدير دراسات الابنية
المهندسة سهير نبيل بركان

رئيس قسم الدراسات والتدقيق للأبنية

المهندسة عبلة علوش

